

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV2001)

HB Stöckach

Wasser der Nord-Ost-Wasserversorgung NOW und Eigenwasser

Versorgungsgebiet:

Winnenden Ost, teilweise Winnenden Mitte, Burkhardshof

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Temperatur	°C	14,6	--
elektrische Leitfähigkeit bei 25 °	µS/cm	680	2790
pH-Wert (vor Ort)	--	7,56	6,5-9,5

Gesamthärte		
Gesamthärte (als CaO)	° dH	20,4
Gesamthärte als CaCO ₃	mmol/l	3,60

HB Stöckach

Wasser der Nord-Ost-Wasserversorgung NOW und Eigenwasser

Trinkwasserverordnung - Anlage 2 Teil I

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Acrlamid	mg/l	< 0,00005	0,00010
Benzol	mg/l	<0,00025	0,00100
Bor	mg/l	0,027	1
Bromat	mg/l	<0,001	0,01
Chrom (Gesamt)	mg/l	0,008	0,05
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,005	0,05
1,2 -Dichlorethan	mg/l	<0,0003	0,003
Fluorid	mg/l	0,14	1,5
Nitrat	mg/l	14,7	50
Atrazin	mg/l	<0,00002	0,00010
Desethylatrazin	mg/l	<0,00002	0,00010
Desethylterbutylazin	mg/l	<0,00002	0,00010
Desisopropylatrazin	mg/l	<0,00002	0,00010
Metazachlor	mg/l	<0,00002	0,00010
Metolachlor	mg/l	<0,00002	0,00010

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Propazin	mg/l	<0,00002	0,00010
Sebutylazin	mg/l	<0,00002	0,00010
Simazin	mg/l	<0,00002	0,00010
Terbutylazin	mg/l	<0,00002	0,00010
Metalaxyl	mg/l	<0,00002	0,00010
Aldrin	mg/l	<0,00002	0,00003
Dieldrin	mg/l	<0,00002	0,00003
Heptachlor	mg/l	<0,00002	0,00003
Heptachlorepoxyd	mg/l	<0,00002	0,00003
Quecksilber	mg/l	<0,0001	0,001
Selen	mg/l	<0,001	0,01
Terachlorethen	mg/l	<0,0001	0,01
Trichlorethen	mg/l	<0,0001	0,01
Uran	mg/l	0,002	0,01

HB Stöckach

Wasser der Nord-Ost-Wasserversorgung NOW und Eigenwasser

Trinkwasserverordnung - Anlage 2 Teil II

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Antimon	mg/l	<0,001	0,005
Arsen	mg/l	<0,001	0,01
Benzo(a)pyren	mg/l	<0,000002	0,00010
Blei	mg/l	0,001	0,01
Cadmium	mg/l	<0,0001	0,003
Epichlorhydrin	mg/l	<0,00010	0,00010
Kupfer	mg/l	0,003	2
Nickel	mg/l	<0,001	0,02
Nitrit	mg/l	<0,005	0,5
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	<0,00001	--

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	<0,00001	--
Benzo(g,h,i)perylene	mg/l	<0,00001	--
Indeno(1,2,3,-cd)pyren	mg/l	<0,00001	--
Summe 4 PAK (TrinkwV 2001)	mg/l	--	0,0001
Trichlormethan	mg/l	0,0005	--
Bromdichlormethan	mg/l	<0,0003	--
Dibromchlormethan	mg/l	<0,0005	--
Tribommethan	mg/l	<0,0010	--
Summe Trihalogenmethane	mg/l	0,0005	0,0500
Vinylchlorid	mg/l	<0,0002	0,0005

Trinkwasserverordnung - Anlage 3 Teil I (Allgemeine Indikatorparameter)

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Aluminium	mg/l	<0,005	0,2
Ammonium	mg/l	0,018	0,5
Chlorid	mg/l	18,1	250
Eisen	mg/l	<0,010	0,2
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	0,5
Geruchsschwellenwert	--	1	3

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Mangan	mg/l	<0,003	0,05
Natrium	mg/l	7,19	200
TOC	mg/l	0,82	--
Sulfat	mg/l	60,1	250
Trübung	mg/l	<0,05	1
pH-Wert	mg/l	7,68	6,5 - 9,5
Calcitlösekapazität	mg/l	-31,4	5

HB Stöckach

Wasser der Nord-Ost-Wasserversorgung NOW und Eigenwasser

Zusatzparameter

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert
Kalium	mg/l	1,41	--
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	5,54	--
Basekapazität	mmol/l	0,35	--
Calcium	mg/l	101	--
Magnesium	mg/l	27,4	--
Gesamthärte (als CaO)	° dH	20,4	--
Gesamthärte als CaCO ₃	mmol/l	3,60	--
ortho-Phosphat	mg/l	0,052	--

Trinkwasseruntersuchung durchgeführt von SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH , Niederlassung Stuttgart